

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0.ОС001.01197

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место-
положение заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИАННА". ОГРН: 1247700830475,
ИНН: 7733461478. Адрес: 125371, Россия, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Покровское-
Стрешнево, пр-д 1-й Тушинский, д. 6, к. 1, помещ. 3Ц. Телефон: + 7 (930) 928-60-42, e-mail: info@ooo-
arianna.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ(наименование и место-
положение изготовителя
продукции)

WICO ENTERPRISE LIMITED (ВИКО ЭНТЕРПРАЙЗ ЛИМИТЕД)
КИТАЙ, No, 1 Qiaoxin Road, qiaotou Town, Dongguan, China (ул. №1 Цяосинь, город Цятоу,
Донгуань, Китай)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ(наименование и местоположение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

ООО «СД Испытания», ОГРН 1257700057812
125504, город Москва, Дмитровское ш, д. 81 стр. 7
Тел.: +7(965) 295-97-37, e-mail: sdsphi@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.ОС001

Петли скрытой установки: U3D4000, U3D4200L, U3D4200R, U3D6000,
U3D6200L, U3D6200R, U3D7000, U3D2000, U3D2200, U3D7800, U3D2400,
U3D3000, U3D5000, U3D8000, U3D2002, U3D3400, U3D1900, U3D3300,
U3D6002, U3D6300. Торговая марка ARMADILLO. Выпускаемые по ГОСТ
5088-2005. Серийный выпуск.

ПРОДУКЦИЯ(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)код ОКПД2
25.72.14**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствии которых (которых) производится сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности «Федеральный закон от 22.07.2008 №123-
ФЗ. Группа горючести Г1 по ГОСТ 30244, группа
воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402, группа
дымообразующей способности – Д2 по ГОСТ 12.1.044,
распространение пламени – РП1 по ГОСТ 51032,
токсичность продуктов горения – Т2 по ГОСТ 12.1.044

код ТН ВЭД
8302 10 000 0**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол исследований (анализа) № СГИ-ПБ1197-04/2025 от 25.04.2025г.
Испытательная лаборатория ООО «СД Испытания» аттестат аккредитации
№РОСС RU.32132.04СПЖ0.ИЛ.003 выдан 01.05.2021г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ(документы представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ГОСТ 5088-2005 «Петли для оконных и дверных блоков. Технические
условия.»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.04.2025 по 24.04.2030



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.С.Зайцев

Г.В. Давлетшин



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0.ОС001.01198

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-
положение заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИАННА". ОГРН: 1247700830475, ИНН: 7733461478. Адрес: 125371, Россия, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, пр-д 1-й Тушинский, д. 6, к. 1, помещ. 3Ц. Телефон: + 7 (930) 928-60-42, e-mail: info@ooo-arianna.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-
положение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Руссплав». ОГРН 1065077013616. ИНН 5077020023. Адрес: Россия, 142214, Московская область, Серпуховский район, д. Ивановское, Северное шоссе, Производственная база ПМК-63

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

ООО «СД Испытания», ОГРН 1257700057812
125504, город Москва, Дмитровское ш, д. 81 стр. 7
Тел.: +7(965) 295-97-37, e-mail: sdspbi@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.ОС001

ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Автоматические пороги EASY BLOCK F, EASY BLOCK U, торговая марка ARMADILLO. Выпускаемые по ГОСТ 475-2016, ГОСТ 57327-2016. Серийный выпуск.

код ОКПД2
25.72.14

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производится сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности «Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ. Группа горючести Г1 по ГОСТ 30244, группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402, группа дымообразующей способности – Д2 по ГОСТ 12.1.044, распространение пламени – РП1 по ГОСТ 51032, токсичность продуктов горения – Т2 по ГОСТ 12.1.044

код ТН ВЭД
8302 41 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследований (анализа) № СГИ-ПБ1198-04/2025 от 25.04.2025г. Испытательная лаборатория ООО «СД Испытания» аттестат аккредитации №РОСС RU.32132.04СПЖ0.ИЛ.003 выдан 01.05.2021г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем и орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ГОСТ 475-2016 Межгосударственный стандарт. Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия. ГОСТ 57327-2016 "Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний"

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.04.2025 по 24.04.2030



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.С.Зайцев

Г.В. Давлетшин



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001.01199

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место- положение заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИАННА". ОГРН: 1247700830475, ИНН: 7733461478. Адрес: 125371, Россия, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, пр-д 1-й Тушинский, д. 6, к. 1, помещ. 3Ц. Телефон: + 7 (930) 928-60-42, e-mail: info@ooo-arianna.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место- положение изготовителя продукции)

Dahui Industry Co, Ltd, Yuecheng, Jiedong District, Jieyang, Guangdong, China

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО «СД Испытания», ОГРН 1257700057812
125504, город Москва, Дмитровское ш, д. 81 стр. 7
Тел.: +7(965) 295-97-37, e-mail: sdsphi@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001

ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Дверные доводчики LY2, LY3, LY4, LY5, DC SLIDER65, DC SLIDER45, DC SLIDER85, DCS.UN. Торговая марка ARMADILLO. Выпускаемые по ГОСТ Р 56177-2014. Серийный выпуск.

код ОКПД2
25.72.14

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

ГОСТ Р 56177-2014, п.5.1.12, Приложение Б «требования к доводчикам дверей, предназначенным для использования в конструкциях противопожарных/противодымных дверей»: см. бланк приложения №0002840

код ТН ВЭД
8302 60 000 9

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследований (анализа) № СГИ-ПБ1199-04/2025 от 25.04.2025г. Испытательная лаборатория ООО «СД Испытания» аттестат аккредитации №РОСС RU.32132.04СПЖ0.ИЛ.003 выдан 01.05.2021г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ГОСТ Р 56177-2014 «Устройства закрывания дверей (доводчики). Технические условия»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.04.2025 по 24.04.2030



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.С.Зайцев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Г.В. Давлетшин



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Приложение к сертификату № РОСС RU.32132.04СПЖ0.ОС001.01199

Код ОКПД 2	Продукция
25.72.14	ГОСТ Р 56177-2014, п.5.1.12, Приложение Б «требования к доводчикам дверей, предназначенным для использования в конструкциях противопожарных/противодымных дверей»: Согласно требованиям ГОСТ Р 56177-2014 п.5.1.12 и Приложения Б Требования к доводчикам, предназначенным для использования в конструкциях противопожарных дверей, доводчики для дверей торговой марки «ARMADILLO» прошли проверку и соответствуют следующим параметрам: Сила закрывания доводчиков для дверей торговой марки «ARMADILLO»: LY2, LY3, LY4, LY5, DCSLIDER65, DCSLIDER45, DCSLIDER85, DCS.UN не ниже класса 3 по таблице 1 ГОСТ Р 56177-2014; Устройство фиксации двери в отдельном положении в испытуемых моделях отсутствует; Функция задержки закрывания доводчиков настраивается до закрывания двери от угла 120 градусов до границы зоны задержки за время не менее 25 секунд; Регуляторы управления доводчиком могут задействоваться с помощью специального инструмента. Областью применения доводчиков являются конструкции противопожарных/противодымных дверей с заданным пределом огнестойкости по результатам испытаний дверной конструкции, снабженной данным доводчиком



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Зайцев

Г.В. Давлетшин